



제 201600755 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72 ℃ / 105 ℃, 하향형, 조기반응,
호칭 15, r 2.6
- 3. 형식승인번호 해16-21-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 해16-21

2016 년 07 월 14 일



한국소방산업기술원





제 201600756 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72 ℃ / 105 ℃, 하향형, 표준반응,
호칭 15, r 2.6
- 3. 형식승인번호 헤16-20-1
- 4. 조 건
- 5. 비 고 헤16-20

2016 년 07 월 14 일



한국소방산업기술원





제 2011-10-574 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브,68℃,상향형,표준반응형,호칭15,r2.6)
- 3. 형식승인번호 헤11-34
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2011년 10월 25일



한국소방산업기술원



제 2012-02-079 호



형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
상 호: (주)영진플렉스
사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형, 유리벌브, 93℃, 상향형, 표준반응, 호칭15, r2.6
3. 형식승인번호 헤12-13
4. 조 건
5. 비 고

2012년 02월 14일



한국소방산업기술원





제 2012-09-476 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 68 ℃, 상향형, 조기반응, 호칭 15), r2 .6
- 3. 형식승인번호 헤12-38
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 09월 12일



한국소방산업기술원



제 2012-09-477 호



형 식 승 인 서

신청인 성 명: 임태경
상 호: (주)영진플렉스
사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93

소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 93 ℃, 상향형, 조기반응, 호칭 15), r2
.6
3. 형식승인번호 헤12-39
4. 조 건
5. 비 고

2012 년 09 월 12 일



한국소방산업기술원





제 2011-10-575 호


형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 68℃, 하향형, 표준반응형, 호칭15)
- 3. 형식승인번호 헤11-35
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2011년 10월 25일



한국소방산업기술원



제 2012-02-078 호



형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
상 호: (주)영진플렉스
사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 93℃, 하향형, 표준반응, 호칭15
3. 형식승인번호 헤12-12
4. 조 건
5. 비 고

2012년 02월 14일



한국소방산업기술원





제 2012-09-474 호


형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리밸브, 68℃, 하향형, 조기반응, 호칭15), r2.3
- 3. 형식승인번호 헤12-36
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 09월 12일



한국소방산업기술원





제 2012-09-475 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 93 ℃, 하향형, 조기반응, 호칭 15), r2.3
- 3. 형식승인번호 헤12-37
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 09월 12일



한국소방산업기술원





제 2012-02-076 호


형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형유리벌브), 68℃, 측벽형, 수평형, 표준반응, 호칭15
- 3. 형식승인번호 헤12-10
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 02월 14일



한국소방산업기술원



제 2012-06-319 호



형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
상 호: (주)영진플렉스
사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 93℃, 측벽(수평)형, 조기반응, 호칭15)
3. 형식승인번호 헤12-31
4. 조 건
5. 비 고

2012년 06월 26일



한국소방산업기술원





제 2012-06-318 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 68℃, 측벽(수평)형, 조기반응, 호칭15)
- 3. 형식승인번호 헤12-30
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 06월 26일



한국소방산업기술원





제 2012-06-320 호


형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 임태경
 상 호 : (주)영진플렉스
 사업장주소 : 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 93℃, 측벽(수평)형, 표준반응, 호칭15)
- 3. 형식승인번호 헤12-32
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 06월 26일



한국소방산업기술원





제 201400193 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(퓨지블링크), 72℃, 하향형, 건식(플러쉬), 표준반응, 호칭 25, 길이 (150 ~ 1 500) mm, r 2.6
- 3. 형식승인번호 헤14-4
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2014 년 03 월 26 일



한국소방산업기술원





제 2012-02-077 호

형식 승인서

신청인 성 명 : 임태경
 상 호 : (주)영진플렉스
 사업장주소 : 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브), 68℃, 하향형, 건식형, 표준반응, 호칭25, 길이(150mm~700mm)
- 3. 형식승인번호 헤12-11
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 02월 14일



한국소방산업기술원



제 2012-10-554 호



형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
상 호: (주)영진플렉스
사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 스프링클러헤드
2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 68℃, 측벽(수평)형, 건식, 표준반응, 호칭25) 길이 : 150 mm ~ 700 mm
3. 형식승인번호 헤12-45
4. 조 건
5. 비 고

2012년 10월 19일



한국소방산업기술원





제 201300594 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리벌브, 68℃, 건식, 측벽(수평)형, 조기반응, 호칭25, 길이 (150 ~ 700) mm)
- 3. 형식승인번호 헤13-22
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2013년 07월 15일



한국소방산업기술원





제 201300593 호


형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93

소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 폐쇄형(유리밸브, 93℃, 건식, 측벽(수평)형, 조기반응, 호칭25, 길이(150 ~ 700) mm)
- 3. 형식승인번호 헤13-21
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2013년 07월 15일



한국소방산업기술원





제 2012-03-166 호


형식 승인서

신청인 성 명 : 임태경
 상 호 : (주)영진플렉스
 사업장주소 : 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93


소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 개방형,상향형,호칭15,r2.6
- 3. 형식승인번호 헤12-19
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 03월 21일



한국소방산업기술원





제 2012-03-167 호

형식 승인서

신청인 성 명: 임태경
 상 호: (주)영진플렉스
 사업장주소: 경기도 파주시 조리읍 당재봉로 93

소방시설설치·유지및안전관리에관한법률 제36조제1항·제37조제1항
 및 소방용품의품질관리등에관한규칙 제8조·제9조제3항에 따라 다음과 같이
 아래 소방용품의 형식을 승인합니다.

- 1. 품 명 스프링클러헤드
- 2. 형 식 개방형, 하향형, 호칭15
- 3. 형식승인번호 헤12-20
- 4. 조 건
- 5. 비 고

2012년 03월 21일



한국소방산업기술원

